

DT 德生



211520342075

报告编号: E23062503



23062503

检验检测报告

委托单位: 威海市胸科医院

受检单位: 威海市胸科医院

报告名称: 排污单位自行监测检验检测报告

检验类别: 委托检验

威海德生技术检测有限公司



声 明

1. 报告无检测机构检验检测专用章或检测单位公章无效。
2. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
3. 报告未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
4. 经书面批准复制的报告，需重新加盖检验检测专用章（甚至单位公章），
否则无效。
5. 报告涂改无效。
6. 如对检验报告有异议，应于收到报告之日起15个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
7. 若非本单位自行抽取样品，检验结果仅对所收样品负责。未经检验机构同意，
委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

地 址：山东省威海市火炬高技术产业开发区双岛路369号6号楼

邮 编：264200

电 话：0631-5184082

E-Mail: weihaidt@126.com

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 1 页

一、基本信息

委托单位	名称	威海市胸科医院		
	地址	威海市南苑路 5 号		
受检单位	名称	—		
	地址	—		
样品来源	现场采样		检验类别	委托检验
采样地点	威海市南苑路 5 号		采样日期	2023.06.25
接样日期	2023.06.25		检测日期	2023.06.25~2023.06.30

二、样品信息

样品名称	采样点位 (送样标识)	样品编号	样品状态及包装情况	样品数量	检测项目
废水	医疗废水排放口	EW23062503 0101	无色无味无浮油透明液体， 包装完好	1L/瓶×7 瓶 +500mL/瓶×1 瓶 +500mL/袋×1 袋	化学需氧量 (COD _{Cr})、悬浮物 (SS)、色度、生化需氧量 (BOD ₅)、阴离子表面活性剂 (LAS)、氨氮 (NH ₃ -N)、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、肠道致病菌：沙门氏菌、肠道致病菌：志贺氏菌、粪大肠菌群数、总氮
下接附页					

三、依据及结论

判定依据	详见检测结果表。		
检验结论	详见检测结果表。		
备注	报告中的“—”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。		
编制人员：	于晓洋 (于晓洋)	审核人员：	胡月 (胡月)
		授权签字人：	王利双 (王利双)
		签发日期：	2023.07.02

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 2 页

样品信息（附页）

样品名称	采样点位/ 送样标识	样品编号	样品状态及包装 情况	样品数量	检测项目	
废气	上风向 1#	EG230625030101	包装完好	多孔玻板吸收瓶×1 支	氨	
		EG230625030101	包装完好	气泡吸收管×4 个	硫化氢	
		EG230625030101 EG230625030102	包装完好	10L 无动力瞬时真空气 体采样瓶×4 个	臭气浓度	
		EG230625030103 EG230625030104	无色气体，袋装完 好	1L/袋×4 袋	甲烷	
		EG230625030201	包装完好	多孔玻板吸收瓶×1 支	氨	
	下风向 2#	EG230625030201	包装完好	气泡吸收管×4 个	硫化氢	
		EG230625030201 EG230625030202	包装完好	10L 无动力瞬时真空气 体采样瓶×4 个	臭气浓度	
		EG230625030203 EG230625030204	无色气体，袋装完 好	1L/袋×4 袋	甲烷	
		下风向 3#	EG230625030301	包装完好	多孔玻板吸收瓶×1 支	氨
			EG230625030301	包装完好	气泡吸收管×4 个	硫化氢
	EG230625030301 EG230625030302		包装完好	10L 无动力瞬时真空气 体采样瓶×4 个	臭气浓度	
	EG230625030303 EG230625030304		无色气体，袋装完 好	1L/袋×4 袋	甲烷	
	下风向 4#		EG230625030401	包装完好	多孔玻板吸收瓶×1 支	氨
		EG230625030401	包装完好	气泡吸收管×4 个	硫化氢	
		EG230625030401 EG230625030402	包装完好	10L 无动力瞬时真空气 体采样瓶×4 个	臭气浓度	
		EG230625030403 EG230625030404	无色气体，袋装完 好	1L/袋×4 袋	甲烷	
		噪声	东厂界 1#	—	—	—
	南厂界 2#					
	西厂界 3#					
	北厂界 4#					
备注	/					

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 3 页

四、检测依据、仪器及检出限（一）

序号	检测项目	检测依据	现场监测检测仪器名称、型号及编号	分析测试仪器名称、型号及编号	检出限
1.	化学需氧量 (COD _{Cr}) (mg/L)	HJ 828-2017 重铬酸盐法	—	滴定管 (SD25-002)	4
2.	悬浮物 (SS) (mg/L)	GB/T 11901-1989 重量法		FA2004 电子天平 (SW-YS-1238)	4
3.	色度 (倍)	HJ 1182-2021 稀释倍数法		/	2
4.	生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	HJ 505-2009 稀释与接种法		KB-400 生化培养箱 (SW-YS-1046) HQ30D 溶氧仪 (SW-YS-1049)	0.5
5.	阴离子表面活性剂 (LAS) (mg/L)	GB/T 7494-1987 亚甲蓝分光光度法		TU1901 紫外可见分光光度计 (SW-YS-1062)	0.05
6.	氨氮 (NH ₃ -N) (mg/L)	HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法		V2200 可见分光光度计 (SW-YS-1276)	0.025
7.	石油类 (mg/L)	HJ 637-2018 红外分光光度法		JKY-3A 红外测油仪 (SW-YS-1130)	0.06
8.	动植物油 (mg/L)	HJ 637-2018 红外分光光度法		JKY-3A 红外测油仪 (SW-YS-1130)	0.06
9.	挥发酚 (mg/L)	HJ 503-2009 4-氨基安替比林分光光度法		TU1901 紫外可见分光光度计 (SW-YS-1062)	0.0003
10.	总氰化物 (mg/L)	HJ 484-2009 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法		TU1901 紫外可见分光光度计 (SW-YS-1062)	0.004
11.	肠道致病菌： 沙门氏菌	GB 18466-2005 附录 B 沙门氏菌		KB-400 生化培养箱 (SW-YS-1109)	/
12.	肠道致病菌： 志贺氏菌	GB 18466-2005 附录 C 志贺氏菌		KB-400 生化培养箱 (SW-YS-1109)	/
13.	粪大肠菌群数 (MPN/L)	GB 18466-2005 附录 A 多管发酵法		KB-400 生化培养箱 (SW-YS-1109)	20
备注	/				

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 4 页

检测依据、仪器及检出限（二）

序号	检测项目	检测依据	现场监测检测仪器名称、型号及编号	分析测试仪器名称、型号及编号	检出限
14.	总氯 (mg/L)	HJ 586-2010 N,N 二乙基-1,4- 苯二胺分光光度 法	—	TU1901 紫外可 见分光光度计 (SW-YS-1062)	0.03
15.	氨 (mg/m ³)	HJ 533-2009 纳氏 试剂-分光光度法	ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器 (SW-YS-1232、SW-YS-1235、 SW-YS-1289、SW-YS-1186)	V2200 可见分光 光度计 (SW-YS-1276)	0.01
16.	硫化氢 (mg/m ³)	空气和废气监测 分析方法(第四版 增补)亚甲基蓝分 光光度法			0.001
17.	臭气浓度 (无量纲)	HJ 1262-2022 三点比较式臭袋 法	—	—	10
18.	甲烷 (%)	HJ 604-2017 直接进样- 气相色谱法	ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器 (SW-YS-1232、SW-YS-1235、 SW-YS-1289、SW-YS-1186) 真空采样箱 (CY-02、CY-16、CY-14、 CY-09)	GC 7900 气相色谱仪 (SW-YS-1172)	0.0000112
19.	噪声[dB(A)]	GB 12348-2008 《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》	AWA6228+多功能声级计 (SW-YS-1131)	—	/
/	本栏以下 空白				
备注	/				

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 5 页

五、检测结果表：

废水检测结果表（一）

采样点位/送样标识	采（收）样日期	样品编号	检测项目	检测结果	标准值
医疗废水排放口	2023.06.25	EW230625 030101	化学需氧量（COD _{Cr} ）（mg/L）	28	≤40
			悬浮物（SS）（mg/L）	8	≤10
			色度（倍）	3L	≤30
			生化需氧量（BOD ₅ ）（mg/L）	8.4	≤10
			阴离子表面活性剂（LAS）（mg/L）	0.16	≤3
			氨氮（NH ₃ -N）（mg/L）	1.53	≤5
			石油类（mg/L）	0.83	≤3
			动植物油（mg/L）	0.52	≤1.0
			挥发酚（mg/L）	0.0003L	≤0.1
			总氰化物（mg/L）	0.004	≤0.2
			总氯（mg/L）	0.03	≤8
			肠道致病菌：沙门氏菌	200mL 水样中不存在沙门氏菌	不得检出
			肠道致病菌：志贺氏菌	200mL 水样中不存在志贺氏菌	不得检出
		粪大肠菌群数（MPN/L）	20L	≤50	
判定标准	DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 1 一级。				
结论	经抽样检验，所检项目符合 DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 1 一级标准要求。				
备注	结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。				

无组织废气检测结果表（二）

检测项目	氨	采（收）样日期	2023.06.25
采样点位/送样标识	样品编号	检测结果（mg/m³）	标准值（mg/m³）
上风向 1#	EG230625030101	未检出	≤0.2
下风向 2#	EG230625030201	未检出	
下风向 3#	EG230625030301	未检出	
下风向 4#	EG230625030401	未检出	
判定标准	DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2。		
结论	经抽样检验，所检项目符合DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2 标准要求。		
备注	/		

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 6 页

无组织废气检测结果表（三）

检测项目	臭气浓度		采（收）样日期	2023.06.25
采样点位/送样标识	样品编号	检测结果（无量纲）		标准值（无量纲）
上风向 1#	EG230625030101	未检出		≤10
	EG230625030102	未检出		
	EG230625030103	未检出		
	EG230625030104	未检出		
下风向 2#	EG230625030201	未检出		
	EG230625030202	未检出		
	EG230625030203	未检出		
	EG230625030204	未检出		
下风向 3#	EG230625030301	未检出		
	EG230625030302	未检出		
	EG230625030303	未检出		
	EG230625030304	未检出		
下风向 4#	EG230625030401	未检出		
	EG230625030402	未检出		
	EG230625030403	未检出		
	EG230625030404	未检出		
判定标准	DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2。			
结论	经抽样检验，所检项目符合 DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2 标准要求。			
备注	/			

无组织废气检测结果表（四）

检测项目	硫化氢	采（收）样日期	2023.06.25
采样点位/送样标识	样品编号	检测结果（mg/m³）	标准值（mg/m³）
上风向 1#	EG230625030101	未检出	≤0.02
下风向 2#	EG230625030201	未检出	
下风向 3#	EG230625030301	未检出	
下风向 4#	EG230625030401	未检出	
判定标准	DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2。		
结论	经抽样检验，所检项目符合 DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2 标准要求。		
备注	硫化氢检测结果为 4 个样品的平均值。		

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 7 页

无组织废气检测结果表（五）

检测项目	甲烷	采（收）样日期	2023.06.25
采样点位/送样标识	样品编号	检测结果（%）	标准值（%）
厂界上风向 1#	EG230625030101	0.000190	≤1
	EG230625030102		
	EG230625030103		
	EG230625030104		
厂界下风向 2#	EG230625030201	0.000191	
	EG230625030202		
	EG230625030203		
	EG230625030204		
厂界下风向 3#	EG230625030301	0.000191	
	EG230625030302		
	EG230625030303		
	EG230625030304		
厂界下风向 4#	EG230625030401	0.000191	
	EG230625030402		
	EG230625030403		
	EG230625030404		
判定标准	DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2。		
结论	经抽样检验，所检项目符合 DB37/ 596-2020《山东省医疗机构污染物排放控制标准》表 2 标准要求。		
备注	甲烷检测结果为 4 个样品的平均值。		

噪声监测结果表（六）

监测日期	监测点位	样品编号	主要声源	监测时间	检测结果 Leq[dB(A)]	标准值 Leq[dB(A)]
2023.06.25	东厂界 1#	/	机器设备运行噪声	14:13	48	≤60
	南厂界 2#		机器设备运行噪声	13:24	51	
	西厂界 3#		机器设备运行噪声	13:38	50	
	北厂界 4#		机器设备运行噪声	13:57	54	
判定标准	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 2 类。					
结论	经采样检验，所检项目符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 2 类标准要求。					
备注	/					

检验检测报告

No.E23062503

共 8 页 第 8 页

六、附图：



七、附表：气象数据汇总表

日期	频次	昼夜	主导 风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)
2023.06.25	1	昼	南	2.1~2.3	24.7~26.4	100.4~100.5	58.2~59.7
本栏以下空白							

.....报告结束.....